



МЧС РОССИИ

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ
ПО УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
ПО БАРЫШСКОМУ И КУЗОВАТОВСКОМУ РАЙОНАМ
УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
УПРАВЛЕНИЯ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
433750, Ульяновская обл., г. Барыш, ул. Радищева, 115.
телефон: 8 (84253) 21-0-11; E-mail: ogpnbarvsh@mail.ru

" 3 " августа 2020 г. № 98

на № _____ от _____

По вопросу пожарной безопасности

Начальнику МУ Управление
образования администрации
МО "Кузоватовский район"
Чамкаевой Е.П.

**Ульяновская область,
р.п. Кузоватово,
ул. 50 Лет Октября, д. 5**

Уважаемая Екатерина Петровна!

Уведомляю Вас, что в ходе приёмки муниципальной общеобразовательной организации к началу 2020-2021 учебного году Муниципального общеобразовательного учреждения основная школа с. Чириково имени Героя Советского Союза Т.И. Калинина Кузоватовского района Ульяновской области относящегося к категории высокого риска по адресу: 433774, Ульяновская область, Кузоватовский район, с. Чириково, ул. Центральная, д. 3, было выявлено, что:

- В здании школы на пожарном посту (на месте установки контрольно-приёмного прибора АУПС) не имеется инструкции о порядке действий дежурного персонала при получении сигналов о пожаре и порядке действия персонала при получении сигнала о неисправности установок (систем) противопожарной защиты, **нарушены ППР РФ п. 64.**
- В здание школы, эвакуационное освещение на путях эвакуации из здания находится в неисправном состоянии, при прекращении питания рабочего освещения не включается, **нарушен п. 43 ППР РФ.**
- В здание школы на двери запасного эвакуационного выхода с первого этажа установлен внутренний замок, у которого не обеспечена возможность их свободного открывания изнутри без ключа (в двери применяется замок, который изнутри возможно открыть только ключом), **нарушен ППР РФ п. 35.**
- В здание школы не организовано проведение проверок работоспособности источников внутреннего противопожарного водоснабжения (4 пожарных крана), с составлением соответствующих актов, **нарушен п. 55 ППР РФ.**
- В здании школы не организована перекатка пожарных рукавов (4 шт.) внутреннего противопожарного водопровода (с периодичностью не реже 1 раза в год), **нарушен п. 57 ППР РФ.**
- В здание школы в кабинете информатики эксплуатируются светильники со снятой защитной арматурой, **нарушены ППР РФ п. 42(в).**

- На объекте отсутствует распорядительная документация на системы АПС и паспорта на оборудование, **нарушен п. 61 ППР РФ**
- В здании школы не имеется графика проведения регламентных работ по техническому обслуживанию автоматической установки пожарной сигнализации, **нарушен п. 1.5 РД 009.01-96 Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания.**

Для приёмки муниципальной общеобразовательной организации к началу 2020-2021 учебного году прошу ВАС устранить данные нарушения в максимально короткий срок.

Государственный инспектор Барышского и
Кузоватовского районов Ульяновской области
по пожарному надзору
старший лейтенант внутренней службы



М.В. Ведерников