

АДМИНИСТРАЦИЯ  
 МУНИЦИПАЛЬНОГО  
 ОБРАЗОВАНИЯ  
 «КУЗОВАТОВСКИЙ РАЙОН»  
 УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ  
 Муниципальное общеобразовательное  
 учреждение  
 основная школа с.Чирково  
 имени Героя  
 Советского Союза Б.А.Кротова  
 Кузватовского района Ульяновской  
 области

«06августа 2020\_г. №45  
 на №  
 Россия, 433773, Ульяновская область  
 Кузватовский район  
 с.Чирково, ул.Центральная д.2.  
 тел. 8 (84237) 2-30-15

Государственному инспектору  
 Барышского и Кузватовского районов  
 Ульяновской области по пожарному  
 надзору старшему лейтенанту внутренней  
 службы  
 М.В.Ведерникову

Отчет о результатах исполнения предписания об устранении нарушений  
 требований законодательства в области пожарной безопасности  
 от 3 августа 2020 года №98

№№	Нарушения, выявленные в ходе проверки	Наименование мероприятий по устранению нарушений	Дата устранения	Результаты, мероприятий полнота устранения нарушений	Причины не исполнения
1	2	3	4	5	6
1.	В здании школы на пожарном посту ( на месте установки контрольно-приёмного прибора АУПС) не имеется инструкция о порядке действия дежурного персонала при получении сигнала о неисправности установок(систем) противопожарной защиты.	Разработана и утверждена инструкция о порядке действия дежурного персонала при получении сигнала о неисправности установок(систем) противопожарной защиты.	4 августа 2020 года	Нарушение устранено полностью	-
2.	В здании школы эвакуационное освещение на путях эвакуации из здания находится в неисправном состоянии, при прекращении питания рабочего освещения не включается.	Установлены новые светильники аварийного освещения, проверены на работоспособность при отключении рабочего питания.	5 августа 2020 года	Нарушение устранено полностью	

3.	В здании школы на двери запасного эвакуационного выхода с первого этажа установлен внутренний замок, у которого не обеспечена возможность их свободного открытия изнутри без ключа( в двери применяется замок, который изнутри возможно открыть только ключом)	В двери установлен запор, который легко открывается без применения ключей	5 августа 2020	Нарушение устранено полностью
4.	В здании школы не организовано проведение е проверок работоспособности источников внутреннего противопожарного водоснабжения (4 пожарных крана) с составлением соответствующих актов	Проведена проверка комиссией школы работоспособности источников внутреннего противопожарного водоснабжения (4 пожарных крана) и составлены акты соответствующие	4 августа 2020 года	Нарушение устранено полностью
5.	В здании школы не организована перекачка пожарных рукавов (4 шт) внутреннего противопожарного водопровода( с периодичностью 1 раз в год)	Проведена перекачка пожарных рукавов (4 шт) внутреннего противопожарного водопровода	4 августа 2020 года	Нарушение устранено полностью
6.	В здании школы в кабинете информатики эксплуатируются светильники со снятой защитной арматурой	На светильники установлена защитная арматура	5 августа 2020 года	Нарушение устранено полностью
7.	На объекте отсутствует распределительная	Распорядительная	5 августа 2020	Нарушение устранено

	документация на системы АПС и паспорта на оборудование	документация на объекте приведена в порядок		полностью	
8.	В здании школы не имеется графика проведения регламентских работ по техническому обслуживанию автоматической установки пожарной сигнализации	Имеется график проведения регламентских работ по техническому обслуживанию автоматической установки пожарной сигнализации	4 августа 2020 года	Нарушение устранено полностью	

Директор МОУ ОШ с.Чириково  
имени Героя Советского Союза Б.А.Кротова



Т.И.Чалмаева